


龙岩三农科技服务中心 项目建筑设计方案审 查会专家组意见

2025 年 4 月 28 日，根据建设单位 福建省龙岩三农农化有限公司 的邀请，由 刘云俊、杨玄柏、卢小其 组成专家组，在 龙岩政务服务中心地下一层 B115 会议室 对建设项目进行了方案审查，该项目由设计单位 福建省闽地建筑设计院 设计，经专家组讨论，该项目建筑设计方案 修改后通过。


为使该项目建筑设计方案满足相关规范要求，现提出以下修改和完善意见：

- 1、总平面挡墙应设置在建设红线内。
- 2、仓库各层平面及设计说明应补充存储什么类别的物品。

专家组组长签字：



与会专家签字：



2025 年 4 月 28 日