

侨龙应急消防远程供水系统生产项目建筑设计

方案审查会专家组意见

2025年6月20日，根据建设单位福建侨龙应急装备股份有限公司的邀请，由雷强、周左、邱永华组成专家组，在龙岩政务服务中心地下一层B115会议室对建设项目进行了方案审查，该项目由设计单位龙岩市新罗区龙传建筑设计有限公司设计，经专家组讨论，该项目建筑设计方案修改后通过（请明确通过、修改后通过或不通过）。

为使该项目建筑设计方案满足相关规范要求，现提出以下修改和完善意见：

- 1、建议图中的绿地率指标不体现；
- 2、建议增加货车的停车位；
- 3、增加竖向分析图；
- 4、核对规划用地线。

专家组组长签字：雷强

与会专家签字：邱永华 周左

2025年6月20日